APTOMAT KHỐI VỎ ĐÚC BA CỰC

MCCB AC SUNPEACE

SPM1-125/3300

3P • In 125 A • Bảng thông số đọc từ ảnh tem



Nhận diện

Mã Kha Solar	**SP0437**
Số cực	**3P**
Dòng định mức In	**125 A**
Quy cách	**Cái**

Điện áp và nhãn thiết bị

Ue và tần số trên tem	**690 V AC · 50 Hz**
Điện áp cách điện Ui	**800 V**
Điện áp chịu xung Uimp	**8 kV**
Tiêu chuẩn ghi trên tem	**GB 14048.2**
Phân loại trên tem	**Cat A**

Trị số khả năng cắt in trên tem

Icu tại 400 V AC	**35 kA**
Icu tại 690 V AC	**8 kA**
Tỷ lệ Ics ghi trên tem	**50%**
Trị số Icu của lô giao	**Cần hồ sơ thử nghiệm**

Đối chiếu trong tủ AC

Kiểu lắp	**Bắt vít lên tấm gá**
Nút thử màu đỏ	**PUSH TO TRIP**
Kích thước, đầu cos, lực siết	**Theo tài liệu đúng bản**
Dòng ngắn mạch dự kiến	**Theo vị trí lắp**

Đối chiếu trước khi chọn cấu hình

Chiết Giang công bố mẫu cùng mã 125 A 3P, sản xuất 11/2024, hồ sơ 1J240083.
Mẫu chưa đạt yêu cầu ghi nhãn và thử nghiệm khả năng cắt ngắn mạch cực hạn (Icu).
Chưa xác định được lô Kha Solar có cùng lô với mẫu kiểm tra hay không.
Đối chiếu hồ sơ thử nghiệm của lô giao trước khi chọn thiết bị theo Icu.

Nguồn thông số và ảnh

Ảnh tem SP0437 · Chiết Giang, thông báo 2025 số 2, dòng 125 bảng CQN ngày 24.07.2025.

Xem SP0437 trên Kha Solar