
APTOMAT KHỐI VỎ ĐÚC BA CỰC

MCCB AC SUNPEACE

SPM1-250/3300

3P • In 180 A • Bảng thông số đọc từ ảnh tem



Nhận diện

Mã Kha Solar	**SP0438**
Mã trên tem	**SPM1-250/3300**
Dòng định mức In	**180 A**
Số cực và quy cách	**3P · Cái**

Điện áp và nhãn thiết bị

Ue và tần số trên tem	**690 V AC · 50 Hz**
Điện áp cách điện Ui	**800 V**
Điện áp chịu xung Uimp	**8 kV**
Tiêu chuẩn ghi trên tem	**GB 14048.2**
Phân loại và mốc nhiệt	**Cat A · +40 °C**

Thông số bảo vệ ghi trên tem

Icu tại 400 V AC	**35 kA**
Icu tại 690 V AC	**8 kA**
Tỷ lệ Ics	**50%**
Ngưỡng tức thời Ii	**10 × In**

Đầu cực và thao tác

Ký hiệu phía nguồn	**LINE · 1 / 3 / 5**
Ký hiệu phía tải	**LOAD · 2 / 4 / 6**
Nút thử màu đỏ	**PUSH TO TRIP**
Kiểu lắp	**Bắt vít lên tấm gá**

Đối chiếu trước khi chọn cấu hình

Đối chiếu mã SPM1-250/3300 cùng ký hiệu In = 180 A trên thiết bị giao.
Chọn khả năng cắt theo điện áp và dòng ngắn mạch dự kiến tại điểm lắp.
Đo lỗ gá, khoảng thao tác đầu dây và tra lực siết theo hướng dẫn đúng phiên bản.
Khi đổi từ 125 A lên 180 A, kiểm tra lại cáp, thanh cái và phối hợp bảo vệ.

Nguồn thông số và ảnh

Ảnh chụp thực tế SP0438 của Kha Solar, tem và ký hiệu đúc trên thiết bị.

Xem SP0438 trên Kha Solar